

5. Свидетельство о приёмке

Редуктор-генераторная установка изготовлена в соответствии с конструкторской документацией, нормативными требованиями и техническими условиями предприятия-изготовителя ТУ 3370-011-94525234-2014

Редуктор-генераторная установка принята комиссией предприятия-изготовителя и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления: **20.08.2015**

№ п/п	Должность	Подпись / Печать	Расшифровка подписи
1	Мастер участка испытаний ДГУ		Уханов А.В.
2	Контролёр ОТК		Уханов А.В.

6. Свидетельство о консервации, упаковывании и пломбировании.

Консервация, упаковывание и пломбирование выполняется в соответствии с требованиями ТУ 3370-011-94525234-2010

Вариант консервации по ГОСТ 9.014-78 - для II-1 и III-2 группы изделий с условиями хранения категории С по ГОСТ 15150-69

Срок защиты в условиях хранения С по ГОСТ 15150-69 - 1 год

Электростанция (электроагрегат) законсервирована, упакована и опломбирована.

Дата отгрузки с предприятия-изготовителя: _____

№ п/п	Должность	Подпись / Печать	Расшифровка подписи
1			

ООО «Компания Дизель»
 Россия, 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.33, оф. 404.
 Корреспонденцию направлять по адресу: 150044, г. Ярославль-44, а/я 1429
 Тел./факс: (4852) 58-40-41, 58-40-42, 58-40-43
www.comd.ru, sales@comd.ru

АД-Т400.002.РГУ ПС

Лист

4

Подп. и дата

Интв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Интв. № подл.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата



ОКП 33 7000

**Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Дизель»**

СКАТ – 48

Редуктор-генераторная установка

48 кВт (06/2192)

№ 2192001

ПАСПОРТ

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору:
РАЗРЕШЕНИЕ № РРС 00-045869. Срок действия с 15.11.2011 до 15.11.2016.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:
Сертификат соответствия № РОСС RU.AB51.H03045. Срок действия с 24.07.2015 до 23.07.2018.

Таможенный союз:
Декларация о соответствии № TC N RU Д-RU.AY14.B.06965. Срок действия с 21.05.2014 до 20.05.2019.
Декларация о соответствии № TC N RU Д-RU.AY14.B.06967. Срок действия с 21.05.2014 до 20.05.2019.

АД-Т400.011.СК ПС

Подпись и дата

Интв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Интв. № подл.

1. Общие сведения об изделии и технические данные.

№ п/п	Параметр							
	Электрическая мощность	Минимально допустимая мощность	Постоянная мощность. Continuous operating Power (COP)	Основная мощность Prime Power (PRP) (65...80 %)	Резервная. Limited Time running Power (LTP)	Установленная мощность (Номинальная мощность) Rated Power	Аварийная Emergency Stand-by (ESP)	
кВт								кВА
1								20%
	9,6	31,2	36,0	43,2	48,0	52,8		
	12,0	39,0	45,0	54,0	60,0	66,0		
2	Номинальная частота вырабатываемого тока			50 Гц				
3	Номинальное вырабатываемое напряжение			400 В				
4	Коэффициент мощности, не менее			0.8				

5	Транспортный габарит	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
	СКАТ-22, СКАТ-32	870	850	1000
	СКАТ-48	1080	850	1060
6	Масса РГУ	СКАТ-22, СКАТ-32	280	кг
		СКАТ-48	350	

2. Комплектность.

№ п/п	Наименование	Модель (Марка)	Серийный номер (Заводской номер)	Наличие, знак « + » или « v »	Примечания
1	Силовой генератор	PRO 18L G/4	1407240003	+	-
2	Рама	-	-	+	-

№ п/п	Наименование	знак « + » или « v »	Примечания
1	Нейтраль силового генератора	Глухозаземлённая	-
		Изолированная	+

АД-Т400.002.РГУ ПС

Лист

2

3. Комплектность документации

№ п/п	Наименование	Наличие, знак « + » или « v »	Примечания
1	Паспорт на Силовой Генератор. (или Сертификат качества).	+	Для генераторов импортного производства паспорт отсутствует. Прилагается сертификат качества от производителя.
2	Руководство по эксплуатации редуктор-генераторной установки	+	-

4. Ресурс, срок службы, срок хранения и гарантии изготовителя.

- Ресурс РГУ до капитального ремонта принимается равным ресурсу генератора.
- Срок хранения РГУ без консервации – не более 6 месяцев. При этом необходимо выполнить запуск дизельного двигателя не менее 1 раза в 3 месяца (согласно РЭ на РГУ).
- При хранения РГУ более 6 месяцев – требуется консервация (согласно РЭ на РГУ).
- Срок хранения РГУ не превышает срока службы.
- Срок службы 10 лет с момента ввода в эксплуатацию.
- Дополнительные Гарантии производителя оговариваются при заказе.

Срок гарантии на Оборудование составляет:

- 12 месяцев с даты изготовления.

АД-Т400.002.РГУ ПС

Лист

3